

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01220

0002696

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ДОРЛОК". Адрес: 117630, РОССИЯ,
РОССИЯ, город Москва, улица Старокалужское шоссе, дом 62, этаж 4, помещение I,
комната 11. ОГРН: 5067746658117. Телефон/Факс: +7 (495) 931-96-31

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

XINGTAI CITY XINYUAN SITONG AUTO PARTS CO., LTD.. Адрес:
КИТАЙ, No.158 INDUSTRIAL PARK,
YAWO,CHANGZHUANG,WEIXIAN,XINGTAI 054700,HEBEI,CHINA

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спаская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитные вспучивающиеся термоизоляционные рулонные материалы на основе
графита (термоактивные уплотнители) торговой марки DOORLOCK, толщиной не более
5мм, в том числе с самоприклеивающимся слоем, выпускаемые в соответствии с
Технической документацией Изготовителя. Серийный выпуск

Код ОК 23.99.14

Код ТН ВЭД России
6815990009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18, п.
4.20), Подтверждаемые требования национального стандарта
или свода правил согласно приложению №0002586.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/A-13/08/24 от 13.08.2024 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

техническая документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

13.08.2024

по

12.08.2027

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров



СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01220
(номер сертификата соответствия)

0002586

(учетный номер бланка)

<p>Огнезащитные вспучивающиеся термоизоляционные рулонные материалы на основе графита (термоактивные уплотнители) торговой марки DOORLOCK, толщиной не более 5мм, в том числе с самоприклеивающимся слоем, выпускаемые в соответствии с Технической документацией Изготовителя. Серийный выпуск</p>	<p>ГОСТ 30244-94 ГОСТ 30402-96 ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)</p>	<p>Группа горючести - слабогорючие (Г1); группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2); группа дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2) группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2)</p>
---	---	---



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Беянин

В.С. Киров